



- Märkused:
- Kaabli paigaldussügavus Transpordimetallitee kuuluva asfalteeritud tee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.

TÄHIS	HULK	MUUDATUS		MUUTJA	KUUPÄEV
<div><div><div><div>Tallinn, Laki tn. 13</div><div>EL 10303995-0001</div><div>tel 6598970, email <a href="mailto:kh@energia-konsult.ee">kh@energia-konsult.ee</a></div></div></div></div>			<div><div>Projekt nr. <b>LC3980</b></div><div></div></div>		
<div><div>Teilija</div><div><b>Elektrilevi OÜ</b></div></div>			<div><div>Joonise nr. <b>EL-6-01</b></div><div>Staad</div><div>Leht/Lehti</div></div>		
<div><div>Töö nimi Lülitumise kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel</div><div>Address Tõniskeri, Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond</div></div>			<div><div>Joonise nr. <b>EL-6-01</b></div><div>TP</div><div>1/1</div></div>		
<div><div>KONTROLL.</div><div>Projekkt.</div><div>Faaili nimi</div></div>			<div><div></div><div>08.2025</div><div>Joonise nimi Lõikejoonis A-A</div></div>		
LC3980_TP_EL-6-01_Lõikejoonis			1:50 A3		