



Tamme tee 1a
65301:001:5068

65301:003:0073
Tamme tee 5

65301:003:0072
Põllu

Projekteeritud k/p kaabel
nr KPL20718 AHXAMK-W 3x240Al-35Cu L=601+4m,
JAJ Türi TP-KP JM1-AJ9229 kaitsetorus De160 750/1250N

Trassile ette jääv võsa ja puistu
eemaldada ja juurida
vajalikus mahus

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda

X= 6578900
Y= 551400

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W2 — 1W2 — 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Katastriüksuse piir

Tellija: Enefit Connect OÜ		STRUMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Kuupäev: 12.08.2022
Töö nimetus: Lehe tn arendusala elektriliitumisprojekt Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond. Tööprojekt LR6588, IP5351	Projector: Ivo Rohula 56761280		Joone nr: 002		
Joonise nimetus: Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Mõõtkava: M1:500 A3			