



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

10.09.2021 nr 7.2-6.3/147

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästkeskus arvestab Anna Haava nimelise Pala Kooli 26.08.2021 taotluses toodud põhjendusi ja määrab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 07.02.2020 ettekirjutus nr 7.2-6.3/230 nõude 8 täitmiseks uue tähtaja adressaadile Peipsiääre vallale (Peipsiääre Vallavalitsus, registrikood 77000192, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201) kui, Anna Haava nimelise Pala Kooli hoone (Pala küla, Peipsiääre vald Tartu maakond) omanikule, alljärgnevalt:

Nõudega nr 5 kohustati rajama hoone kolmanda korruse kunsti- ja muusikaklassist teine evakatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Samas jääb kehtima ettekirjutuses nr 7.2-6.3/230 nõude nr 8 antud hoiatus – kui 31.08.2022 jäetakse nõue täitmata, rakendatakse adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 900,00 (üheksasada) eurot.

Ettekirjutuse täitmisest andke teada dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.

Ettekirjutuse uue tähtaja vaidlustamise võimalused (30 päeva jooksul dokumendi kättesaamise päevast arvates):

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee)
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, trhktartu.menetlus@kohus.ee)

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärsin
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästkeskus
+372 733 7329
Marek.Karsin@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: elektroonselt Peipsiääre Vallavalitsusele vald@peipsivald.ee