



Jelena Laidoner
Leonhard Weiss OÜ
J.Laidoner@leonhard-weiss.com

Teie 07.04.2025

Meie 23.04.2025 nr 7.1-2/25/2962-4

**Koonga kaupluse autolaadija
liitumisprojekti kooskõlastamine
riigitee nr 19201 kaitsevööndis**

Olete taotlenud Transpordiametilt ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 3 kohast nõusolekut tehnoõrkude ehitusprojektile **riigitee nr 19201 Pärnu-Jaagupi – Kalli tee kaitsevööndisse km 23,71 – 23,86**.

Projektiga on lahendatud Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Koonga külas autolaadija liitumine Koonga Kaupluse kinnistul. Projektis on ette nähtud Koonga KTP alajaama ja madalpinge õhuliini demonteerimine koos mastidega ning maakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ning mastalajaama paigaldamine, riigitee alusele maale rajatise ei kavandata.

Projekt on koostatud vastavuses Transpordiameti 03.03.2025 kirjaga nr 7.1-2/25/2962-2 väljastatud nõuetele.

Võttes aluseks EhS § 70 lg 3, **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Leonhard Weiss OÜ tööle nr LC3133 „*Autolaadija liitumine Koonga Kaupluse kinnistul. Koonga küla. Lääneranna vald. Pärnumaa*“. Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnoõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

1. Riigitee nr 19201 teelõik km 23,684 – 32,106 oli pindamistöõde objekt 2023. aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2023. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.
2. On koostamisel riigitee nr 19201 Pärnu-Jaagupi – Kalli tee km 23,68 – 32,11 rekonstrueerimisprojekt.
3. Ehitatav tehnoõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
4. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.

5. **Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema** Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa projektikohaste tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval [https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid/jaotisest „Tööd ja piirangud maanteeel“](https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid/jaotisest_„Tööd_ja_piirangud_maanteeel“). Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
6. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
7. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
8. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Käesolev nõusolek kehtib kuni riigiteel nr 19201 tee-ehitusprojekti elluviimise alustamiseni, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Asendiplaan koos maantee projektiga

Seletuskiri

Ruth Koppel

59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee