

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: esmaspäev, 20. oktoober 2025 11:42
Adressaat: 'Õismäe Tee 146'
Teema: RE: Põlevmaterjali ladustamine rõdul

Tere

Päästeamet on võtnud ühendust Õismäe tee 146 korter 49 ning vestluse käigus selgus, et tegemist ei ole nende rõduga. Valeandmete esitamine takistab Päästeameti võimalust asja uurimist. Päästeamet ei saa kõiki kortereid läbi helistada, et tuvastada, millise korteri rõdul asuvad kanistrid. Esmalt peab korteriühistu välja selgitama täpse info kanistri omaniku kohta. Kui korteriühistu ei suuda tuvastada korterit, kellele antud rõdu kuulub, ei saa seda ilmselgelt ka Päästeamet teha. Palun esitage korrektsed andmed, mille põhjal saab Päästeamet asja edasi uurida.

Lugupidamisega

Anna Renžina
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
+372 5360 7604
anna.renzina@paasteamet.ee

PÄASTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Anna Renžina
Sent: Wednesday, July 23, 2025 12:32 PM
To: Õismäe Tee 146 <oismaetee146@gmail.com>
Subject: RE: Põlevmaterjali ladustamine rõdul

Tere

Võtan ühendust korteri omanikuga.

Lugupidamisega

Anna Renžina
ohutusjärelvalve büroo
inspektor

+372 5360 7604

anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Õismäe Tee 146 <oismaetee146@gmail.com>

Sent: Wednesday, July 23, 2025 10:56 AM

To: Anna Renžina <anna.renzina@paasteamet.ee>

Subject: Re: Põlevmaterjali ladustamine rõdul

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Nagu ma olen varem kirjutanud, tuli kaebus korteri nr 49 naabritelt.

Juhatusel õnnestus saada korteriomaniku telefoninumber ja e-posti aadress. Suhtlesime temaga nii telefoni kui ka e-posti teel, kuid korteriomanik keeldus kategooriliselt juhatusele rõdu näitamast.

Liivi Vällik

tel 56672988

Liivi.vallik@mail.ee

Seetõttu vajame Teie abi, kuna juhatuse kohustus on kaebustele reageerida.

Kahjuks ei ole meil õnnestunud Teiega telefoni teel ühendust saada.

Terv,

Anastasia Nezgovorova

Juhatuse liige

Ср, 23 июля 2025 г. в 10:37, Anna Renžina <anna.renzina@paasteamet.ee>:

Tere

Esmalt peab korteriühistu suhtlema korteriomanikuga.

Palun täpsustada kas kanistrid on täidetud? Kui jah, mis aine on kanistrites?

Ehitises võib hoida ja kasutada hoone kütmiseks mõeldud põlevvedelikku või tuleohtlikku gaasi või muud plahvatusohtlikku põlevmaterjali, kui nende hoidmisel või kasutamisel on täidetud ehitisele ettenähtud nõuded. Kolme või enama korteriga elamus võib ladustada tuleohtlikku vedelikku kuni viis liitrit korteri kohta tingimusel, et seda ladustatakse eraldi mahutis või pakendis ja hajutatult.

Lugupidamisega

Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5360 7604

anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

[Erika 3 | 10416 Tallinn](#)

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

