



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 10.06.2026

Meie 17.06.2026 nr 7.1-2/26/10202-2

Tehnovõrgu ehitusloa eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks ehitusteatis nr 2611201/13954 aadressile Saare maakond, Saaremaa vald, Kõljala küla, Kastani (Reoveetorustik). Ehitisteatis aluseks on Projelto OÜ töö nr TT26027 „ÜHISREOVEEKANALISATSIOONIGA LIITUMINE PÕHIPROJEKT“ Kastani, Kõljala küla, Saaremaa vald, Saare maakond. Kastani põhiprojektis antakse lahendused kinnistul asuva kortermaja teenindamiseks vajamineva omavoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Riigitee nr 21131 Masa-Kaali tee km 2,64 torustiku liitumine tee kaitsevööndis.

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3 kooskõlastame ehitusloa eelnõu (menetlus nr 552615) ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks.

Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnovõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

- 1.EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist.
2. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.
- 3.Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
- 4.Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
- 5.Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Seletuskiri, asendiplaan, lõige

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee