

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Palmpro OÜ			Isiku- või registrikood 11046206
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Saue linn, Nõmmiku tn, 21	Sihtnumber 76506	Maakond Harju maakond
	Telefon 509 7516	e-post info@palmpro.ee	
Kontaktisik	Nimi Olev Saago		
	Telefon 5097516	e-post info@palmpro.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Võrumaa haigla Meegomäe küla Võru vald Võru maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 91804:002:0181	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistul paiknevale haigla hoonele juurdepääsu liiklussõlme projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritaval alal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
 - Alajaama Männiku:(Võru) 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid.
 - Alajaama Haigla:(Võru) 10 kV maakaabelliin.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähikümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Kui projekteeritav rajatis kulgeb pikki kaabelliini, siis tuleb Võrguettevõtjalt tellida võrgu ümberehitus aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimiseks ja ehitustöödeks võrgu ümberehitamise leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab tellija.
5. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement_files) nõuetele.
6. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
7. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
8. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus iseteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+3725056891 | Peep.Herm@elektrilevi.ee

Koostatud: 30.01.2026
Kehtib kuni: 30.01.2027