



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 06.07.2026

Meie 16.07.2026 nr 7.1-2/26/11782-2

Kõrgessaare maaüksusele rajatava puurkaevu ehitusloa eelnõu kooskõlastamine

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Randvere küla, Kõrgessaare kinnistu (34801:006:0189) puurkaevu ehitusloa eelnõu. Projekteeritud kaevu kavandatakse riigitee 21121 Randvere-Ansi tee km 2,26; ca 12,0m meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m³.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 556876 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt OÜ BALTI PUURKAEV tööle nr 3996 „*PUURKAEVU EHITUSPROJEKT*“ Saare maakond Saaremaa vald, Suur-Randvere küla Kõrgessaare (34801:006:0189)

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole kaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist tee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: kooskõlastamiseks esitatud puurkaevu projekt nr 3996

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee