



TERVISEAMET

Lüganuse Vallavalitsus
valitsus@lyganuse.ee

Teie 29.08.2024

Meie 05.09.2024 nr 9.3-1/24/8686-2

Vastus kasutusloa taotlusele nr 2411371/09205

Esitasite ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) ehitusseadustiku § 54 lg 6 p 1 ja § 127 lg 2 alusel kooskõlastamiseks puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2411371/09205. Vastavalt ehitusseadustiku § 127 lg 2 ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlus kooskõlastatakse ametiga ning amet ei kooskõlasta ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude kasutusloa taotlust juhul, kui puurkaevust võetav vesi avaldab pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusloa taotletakse Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Rääsa külas Muraka maaüksusel (tunnus: 43801:001:0320) asuvale puurkaevule katastrinumbriga nr 72927, mis avab Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihti. Puurkaev on rajatud Rääsa küla majapidamiste olmeveega varustamiseks ning vee vajadus on hinnanguliselt 12 m³/ööpäevas.

Kasutusloa taotluse juurde on lisatud puurkaevu ehitusprojekt ja keskkonnaregistri väljavõte, mis muuhulgas sisaldab põhjavee analüüsitulemusi (Veeproovi analüüsi akt - (22.05.2024) BKV 432/24 (2024.05.22) 320891287).

[Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Sama paragrahvi lg 1 p 5 kohaselt, kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Keskkonnaregistri väljavõte sisaldab kõiki eelnimetatud näitajate analüüsitulemusi.

Lähtuvalt ehitusseadustiku § 127 lg 2 ei kooskõlasta amet puurkaevu katastri nr 52380 kasutusloa taotlust, kuna:

1. Keskkonnaregistri väljavõtte punktis 2.6 *Puurkaevu kasutamine* on välja toodud „*Puurkaevu vesi vasta joogivee nõuetele, v.a värvuse sisalduse osas. Kasutada veetöötlust.*“, kuid taotluses ja ehitusprojekti puudub teave puurkaevust võetava vee töötlemise kohta. Seega tuleb taotluses täpsustada, kas ja kuidas puurkaevust võetavat vett töödeldakse, sest hetkel ei saa amet hinnata, kas olemasolevad analüüsitulemused on piisavad või tuleb teha täiendavaid joogivee analüüse peale veetöötlust. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et vastavalt veeseaduse § 85 lg 1 peab joogivesi vastama sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ nõuetele

ning sama määruse § 6 lg 1 kohaselt värvus peab olema tarbijale vastuvõetav ning ebaloomulike muutusteta.

2. Kuigi keskkonnaregistri väljavõttes on näha uuritud näitajate analüüsitulemused, palume esitada ka analüüsitulemuste koopiad, et saaksime veenduda andmete õigsuses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond

Liisu Tamm
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee