

## Anneli Antsman

---

**Teema:** FW: II Ettekirjutuste täitmine Õismäe 134

**From:** Oismae tee [mailto:oismae.tee@mail.ee]  
**Sent:** Wednesday, October 31, 2018 3:00 PM  
**To:** Oismae tee <oismae.tee@mail.ee>  
**Cc:** Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>; reigo <reigo@artec.ee>  
**Subject:** II Ettekirjutuste täitmine Õismäe 134

Tere!

Täienduseks allolevale kirjale, palun Teid pikendada ka sunniraha tasumise tähtaegu kuni 31.03.2019. Pean praegu nädalaks ära sõitma, loodan, et novembri keskel saan Teie teatada voolikutesüsteemi vahetamise töö teostaja nime ja konkreetse tähtaja. Tähtaja selgumisel, informeerin teid. Nimetatud tähtajaks saame kõrvaldada kõik ettekirjutustes märgitud puudused.

Lugupidamisega,

Indrek Hellerma  
KÜ Õismäe 134  
juhatuse liige  
50 94 109

----- Reply to message -----

**Subject:** Ettekirjutuste täitmine Õismäe 134  
**Date:** 31. oktoober 2018 12:48:39  
**From:** Oismae tee <oismae.tee@mail.ee>  
**To:** Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>

Tere!

Ettekirjutus nr 7.2-6.2/2136 06.11.2017

1. Hooldusleping sõlmitud Haabersti Ehitusega, ülevaatus tehtud. Järgmine ülevaatus 2018. aasta lõpus.
2. Läbiviigid täidetud.
3. Sulgemisseadeldised paigaldatud.
4. 28.06.2018. a. üldkoosolekul otsustatud, et ühistu vahetab välja kõigi korruste lifti eesruumi ukсед vastavalt Ettekirjutuse ajagraafikule.
5. Elanikke teavitatakse pidevalt, et evakuatsiooniteedel ei tohi olla põlevmaterjali ja esemeid mis takistaksid evakuatsiooni. 28.06.2018. a. üldkoosolekul otsustati, et kui ühistule määratakse selles küsimuses sunniraha, siis jagatakse see sunniraha, korterite vahel, kes ei täitnud nõudeid.
6. Metallist võre 12. korrusel eemaldatud.
7. Vastavalt Ettekirjutusele paigaldati ustele täiendavad evakuatsioonipääsumärgised.
8. Täitmata, vaata selgitust ettekirjutuse nr. 7.2-6.2/2137 06.11.2017

täitmisele.

9. 28.06.2018. a. üldkoosolekul otsustati, et ühistu paigaldab piksekaitse vastavalt Ettekirjutuse ajagraafikule.

Ettekirjutus nr. 7.2-6.2/2137 06.11.2017

Ettekirjutus on tänaseks kahjuks täitmata.

28.06.2018. a. üldkoosolek otsustas, et ettekirjutus tuleb täita.

Kahjuks ei leidnud mina suveperioodil, puhkuste ajal täitjat voolikusüsteemi asendamise tööde tegemiseks.

Sügisel sain kokkuleppele ühe firmaga, kes aga ootamatult, viidates suurtele töödele, lükkas töö tegemise aja aasta lõppu.

Seoses peatse voolikusüsteemi asendamisega viivitasin Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2136 06.11.2017 8.punkti täitmisega, kuna välisveetoitesisendi märgistus on erinev voolikusüsteemi ja ehitatava mittevoolikusüsteemi puhul.

Palun pikendada Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2136 06.11.2017 8. punkti ja Ettekirjutuse nr. 7.2-6.2/2137 06.11.2017 täitmise tähtaega kuni 31.03.2019. Saadan eraldi kirjadega mõned pildid tehtud töödest.

Lugupidamisega  
Indrek Hellerma  
KÜ Õismäe 134  
juhatuse liige  
50 94 109