



TERVISEAMET

Põllumajandus- ja Toiduameti Jõhvi  
esindus  
ida@pta.agri.ee

Meie 20.03.2026 nr 12.2-1/26/66-3

### **Teade joogivee kvaliteedi kohta**

Teavitame, et OÜ Tapa Vesi esitas Terviseametile joogivee analüüsitulemused Porkuni kooli (Lossi pumbajaama) veevärgist (asukohaga Porkuni küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond) ning 12.02.2026 ja 19.02.2026 Porkuni Koolist võetud veeproovide analüüsitulemuste kohaselt ei vasta joogivee kvaliteet sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded<sup>1</sup>“ § 6 lg 1 nõuetele *coli*-laadsete bakterite sisalduse osas.

12.02.2025 võetud veeproovis oli *coli*-laadsete bakterite sisaldus 9 MPN/100 ml (analüüsiakt VI26000738) ja 19.02.2026 veeproovis 8 MPN/100 ml (analüüsiakt VI26000884).

OÜ Tapa Vesi asus koheselt rakendama meetmeid joogivee kvaliteedi parendamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm  
vaneminspektor (keskkonnatervis)  
Ida regionaalosakond

554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee

**Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn**  
Paju 2, 50603 Tartu  
Akadeemia 2, 80011 Pärnu  
Kooli 2a, 41598 Jõhvi

telefon +372 794 3500  
e-post: info@terviseamet.ee  
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799  
KMKN EE101339803  
EE891010220034796011  
viitenumber 2800048574