

Leonhard Weiss OÜ  
k.altoja@leonhard-weiss.com

Teie: 22.04.2025 e-kiri  
Meie: 22.05.2025 nr 3-1.1/2024/4253

V.a. Keio Altoja

### **Kooskõlastus**

Küsite oma 22.04.2025 RMKle saadetud e-kirjas kooskõlastust projekti „Lihula 33 kV ja 110 kV kaablitrassi eelprojekti koostamine, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond“ (töö nr 10659) muudatusele, mis hõlmab ka riigile kuuluvat kinnistut Lihula metskond 415 (41101:004:0227), millise riigivara volitatud asutuseks on RMK. Selgitate, et trassi ei ole võimalik paigaldada kinnistule katastritunnusega 41101:004:0246 ja sellest lähtuvalt on vajalik teha projektis muudatus. RMK on antud projektilahenduse ülejäänud RMK halduses olevate riigimaa kinnistute osas kooskõlastanud 29.07.2024 kirjaga nr 3-1.1/2024/4253. Samuti on juba kooskõlastatud kinnistute osas RMK ja KC Lihula OÜ vahel 10.01.2025 sõlmitud isikliku kasutusõiguse leping nr 30.

RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:

1. Maakaabelliin projekteerida nii, et see oleks ületatav rasketehnikaga ja võimaldaks maakaabli kaitsevööndis teostada metsamaterjali kokkuvedu. See tähendab, et lähtuvalt pinnasest näha kaablile ette vastava tugevusega kaitsetoru ning paigaldussügavus minimaalselt 1 meeter. Kaabel tähistada liiklemist mittetakistavates kohtades tähispostidega nii, et ühe posti asukohast oleks visuaalselt järgmine tuvastatav.
2. Ehitustöid takistav võsa utiliseerida sama kinnistu piires.
3. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida.
4. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.
5. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil edela.region@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin  
RMK Kinnisvaraosakond  
Planeeringute spetsialist  
jyrgen.kusmin@rmk.ee  
505 3387