

TINGMÄRGID:

- IVL — Projekteeritud MP maakaabel
— Projekteeritud kaablikaitsetoru (750N)
— Projekteeritud kaablikaitsetoru (1250N)
■ Projekteeritud puurimiskaevik
○ Projekteeritud puurimise algus
□ Projekteeritud lahtine kaevik
■ Projekteeritud haljastuse taastamine, 46m²
↔ Olemasolev MP maakaabel
↔ Olemasolev KP maakaabel
⬇ Olemasolev tänavavalgusti
— S — Olemasolev sidekanalisatsioon
— K — Olemasolev survekanalisatsioon
— Katastripiir

MÄRKUSED:

1. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
2. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normidekohased vahekaugused.
3. Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus haljasalal ja kergliiklustee all 1,0 m.
4. Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus sõidutee all 1,5 m.
5. Pärast kaevetöid taastada katendid ning korrastada ehitusjäljed.

