




Läike tee 44
Veho teeninduskeskus
Ventilatsioonisüsteemi tuletõkestite tabel

TULEKLAPI NR	ASUKOHT, RUUMI NR	SÜSTEEMI NIMI	klapi tüüp
TTK1.1	104	S1	FDMS-160
TTK1.2	126	V1	FDMS-400
TTK1.3	126	S1	FDMS-800x600
TTK1.4	126	V1	FDMS-400
TTK1.5	145	S1	FDMS-400X300
TTK1.6	102	S1	FDMS-100
TTK1.7	115	S1	FDMS-100
TTK1.8	116	V1	FDMS-100
TTK1.9	135	V3	FDMS-315
TTK1.10	135	S3	FDMS-315
TTK1.11	138	S4	FDV-125
TTK1.12	141	V4	FDMS-160
TTK1.13	141	S4	FDMS-160



TINGMÄRGID:

- Sissepuhke lõppelement
- Väljatõmbe lõppelement
- Õhuvõtu lõppelement
- Heitõhu lõppelement
- TTK Tuletõkesteklapp
- RK Reguleerklapp
- Ventilaator
- MS Mürasummuti
- PL Puhastusluuk
- SI30 Soojusisolatsioon ja paksus
- EI60 Tuletõkkeisolatsioon ja tulepüsvivuse klass
- Siirdeõhk
- TK 1.1 Tuletõkesti+ jrk. number

Estral Grupp OÜ Tel: 5233174 reg.nr. 11132816 Registreeringu number EEH006429		PROJEKTI NR 1456	JONISE NR V-5-02	STADIUM TJ
OBIJEKTI NIMI Sõiduaudote müügi-ja teeninduskeskus Läike tee 40/44, Peetri alevik, Rae vald		MOOTIKAVA 1:100		FORMAT A1
TEOSTAS R. Lepp		13.10.2025	KOONISE NIMI Ventilatsioon (telgedel 17-24) 1. korruse plaan	