



Läike tee 44			
Veho teeninduskeskus			
Ventilatsioonisüsteemi tuletõkestite tabel			
TULEKLAPI NR	ASUKOHT, RUUMI NR	SÜSTEEMI NIMI	klapi tüüp
TTK1.1	104	S1	FDMS-160
TTK1.2	126	V1	FDMS-400
TTK1.3	126	S1	FDMB-800x600
TTK1.4	126	V1	FDMS-400
TTK1.5	145	S1	FDMB-400X300
TTK1.6	102	S1	FDMS-100
TTK1.7	115	S1	FDMS-100
TTK1.8	116	V1	FDV-100
TTK1.9	135	V3	FDMS-315
TTK1.10	135	S3	FDMS-315
TTK1.11	138	S4	FDV-125
TTK1.12	141	V4	FDMS-160
TTK1.13	141	S4	FDMS-160

- TINGMÄRGID:**
- Sissepuhke lõppelement
 - Väljatõmbe lõppelement
 - Õhuvõtu lõppelement
 - Heitõhu lõppelement
 - TTK Tuletõkkeklapp
 - RK Reguleerklapp
 - Ventilaator
 - MS Mürasummutti
 - PL Puhastusluuk
 - SI30 Soojusisolatsioon ja paksus
 - EI60 Tuletõkkeisolatsioon ja tulepüsivuse klass
 - Siirdeõhk
 - TK 1.1 Tuletõkesti+ jrk. number

Estral Grupp OÜ		PROJEKTI NR	1456	JOONISE NR	V-5-03	STADIUM	TJ
Tel: 5233174 reg.nr: 11132816		OBJEKTI NIMI		Sõiduautode müügi-ja teeninduskeskus		MOOTIKAVA	
Registreeringu number		Läike tee 40/44, Peetri alevik, Rae vald		Ventilatsioon		1:100	
EESTIAS		R. Lepp	13.10.2025	Parkimismaja 1. korruse plaan		FORMAT	
						A0	