



TERVISEAMET

Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee
Haava tn 6
Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512,
Tartumaa

Teie 28.10.2024 nr 9.3-1/24/10823-1

Meie 04.11.2024 nr 9.3-1/24/10823-2

Terviseohutuse hinnang ehitusprojektile, Keskuse tee kool

Tartu Vallavalitsus pöördus Terviseameti poole taotlusega saada terviseohutuse hinnang ehitusprojektile.

Projekti nimetus: Raadi, Keskuse tee kool
Ehitise aadress: Keskuse tee 11, Raadi alev, Tartu vald
Projekti staadium: Eelprojekt
Tellija andmed: Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512,
Tartumaa
Projekteerija nimi: Arhitekt 11 OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ tarbijakaitseseadus;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusel“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra taseme mõõtmise meetodid“;
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja müra taseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- ☒ EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes;
- ☐ EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine;
- ☒ EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- ☐ EVS 843:2016 Linnatänavad;
- ☒ EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

Terviseohutuse hinnang:

- Kooli esimese korruse kunstiklassid 1 ja 2 on vaheseinaga eraldatav, kuid ainult ühte klassi (nr 1-054) planeeritud valamü kätepesuks. Juhul kui mõlemad klassid samal ajal vaheseinaga eraldatuna kasutusel tunni läbiviimiseks erinevate klasside vahel, siis kunstiklassis 2 (nr 1-055) puudub õpilastel võimalus käte pesemiseks. Määrus nr 84 § 6 lg 5 kohaselt ruumis, kus tegevus eeldab käte pesemist või kus käed õppetöö käigus määrduvad, peab saama sooja veega käsi pesta.
- Kooli keemiakabineti (nr 2-021) abiruum ei asu klassitahvli poolel ja abiruumist ei avane üks koridori evakuatsiooni suunas. Määrus nr 84 § 8 lg 1 kohaselt keemiakabineti abiruum peab asuma klassitahvli poolel. Abiruum peab olema kahe uksega, millest üks avaneb keemiakabinetti ja teine koridori. Abiruumi mõlemad ukse peavad olema avatavad evakuatsiooni suunas.
- Eesti keele klassi nr 2-031 pindalaga 46,8 m² on planeeritud kohti 24 õpilasele. Määrus nr 84 § 7 lg 3 kohaselt õpperuumi pindala peab olema vähemalt 2,0 m² põhikooli õpilase kohta.
- Väikeklass nr 2-069 on pindalalt 17,1 m² ja klassi planeeritud kohti 12. Määrus nr 84 § 7 lg 3 kohaselt õpperuumi pindala peab olema vähemalt 2,0 m² põhikooli õpilase kohta.
- Küte ja ventilatsiooni seletuskirja punktis 2.4 sisekliima parameetrid puuduvad andmed muusikaklassile kehtiva tehnoseadmetest tuleneva müra normtaseme kohta.
- Ehitusprojektist ei selgu siseruumide tehisvalgustuse lahendus.

Otsus: Raadi, Keskuse tee kool projekt on JÄETUD KOOSKÕLASTAMATA.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Nurme
vaneminspektor (keskkonnatervis)

53410225
janne.nurme@terviseamet.ee