

Teile on saadetud Pärnu Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi kaudu dokument. Projekteerimistingimuste eelnõu Pärnu linnas, Audru ja Tõstamaa osavallas olemasoleva Audru 110/35/10 kV, Kõpu 35/10 kV ja Tõstamaa 35/10 kV alajaamade vahelise 35 kV õhuliini ja mastide asendamine uue 110 kV õhuliini ja mastidega olemasolevas liinikoridoris.

Ehitusseadustiku § 31 lg 4 p 2 alusel esitab Linnavalitsus eelnõu arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldab Linnavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu avatud menetlusena.

Seega anname teada, et **10. oktoobrist – 24. oktoobrini 2023 toimub projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Pärnu linnas, Audru ja Tõstamaa osavaldasid läbiva 35kV õhuliini ja mastide asendamiseks 110kV õhuliini ja mastidega olemasolevas liinikoridoris.**

Eelnõu on Teile saadetud, kuna Teie kinnistu jääb planeeritava asendatava õhuliini kaitsevööndisse (õhuliini kaitsevööndi ulatus on 25m liini teljest mõlemale poole; joonisel on kaitsevööndi piirid kujutatud siniste joontega). Eelnõuga on võimalik tutvuda Pärnu Linnavalitsuses Suur-Sepa tn 16 I korrusel, tööpäeviti kella 08.00 – 16.00 ja Pärnu linna veebilehel [www.parnu.ee](http://www.parnu.ee). Selle aja jooksul on võimalik esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid - kohapeal, posti teel või saata e-posti aadressile [linnavalitsus@parnu.ee](mailto:linnavalitsus@parnu.ee).

Digiallkirjastatud dokumendi avamiseks on vaja ID-tarkvara, mis on kättesaadav internetis: <https://installer.id.ee/>

Elektrooniliselt edastatud dokument loetakse kätte toimetatuks, kui linnavalitsuse dokumendihaldussüsteem on registreerinud dokumendi avamise või vastuvõtmise.

Pärnu Linnavalitsus  
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn  
444 8200 | [linnavalitsus@parnu.ee](mailto:linnavalitsus@parnu.ee)