

59201:001:0303
Jaama

Ol.olev 145487LK (HETR35)
Kilpi paigaldada haruklemmid uuele kaablile.
Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda.

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPK 4x50 L=23/27m
Kaitsetorus PVC110/450N/L=3m; maanteega
ristumisel kaitsetorus PVC110/1250N/L=20m
Kaabli tähis MPL435457

km 13,22

59201:001:0570
Hundi


59201:001:0512
79 Upa-Leisi tee

59201:001:0515
Tikri



Proj. LK233870 (3x20A) sokliga pinnases
Kilbile paigaldada märketulp, kilp uksega tee poole.
Tarbijale reservtoru PVC50/450N/L=2/4m
Vajadusel kilbi alalt eemaldada võsa

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmöödistust,
töö nr. 13056G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS



TINGMÄRGID
Proj. 0,4 kV maakaabel
Ol.olev 0,4 kV maakaabel
Proj. liitumiskilp
Ol.olev. liitumiskilp

Tellija: Elektrilevi OÜ		Töövõtja: enersense		Address: Telli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev: 01.2025
Töö nimetus: Hundi Liiva-Putla küla, Saaremaa vald, Saare maakond LC2815. 481832, EPP-917989-1		Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 56608103 e-mail: taavi.tuuling@enersense.com		Töö nr: LC2815	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Taavi Tuuling		Joon nr: 001	
				Mõõtkava: 1:500	