



- Märkused:**
- Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
 - Ühikuta mõõdud meetrites.
 - Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,5m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurimist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetoru min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitseturuga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitseturuga.
 - Liivapadi kivipes pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
 - Tagasitõimisel pinnas tihendada.
 - Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
 - Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjälged.

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 24013G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID		Valgustite andmed
1W1	Projekteeritud 0,4kV maakaabel	V1 - LED-valgusti, Philips BGP281 T25 LED25-4S/730 PSD-SR DN10 FG, 16,4W
○	Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast + valgusti (H=6m)	V2 - LED-valgusti, Philips BGP282 T25 LED160-4S/730 PSD-SR DM11 FG, 105,8W
○	Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast + valgusti (H=10m), (L-konsooliga, L=2,5m)	
○	Projekteeritud tänavavalgustuse metallmast + valgusti (H=10m), (L-konsooliga, L=1,0m)	
—	Projekteeritud puurimistoru Ø75 1250N	
□	Sundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)	
▨	Haljasala taastamine	
▨	Nõlva taastamine	
±	Projekteeritud maanduspaigaldis	
1W2		Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

Muudatus nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus	Töö tellija	
 OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001		Tartu vallas riigitee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete maanteeõikude ja kergliiklustee valgustuse projekteerimine	Tartu Vallavalitsus	
Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg	Töö staadium	
Asendiplaan		20.03.2024	3360_PP_EL-4-01_Asendiplaan	
Kontrollis	Allkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	
Marek Uiboupin		Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond	PP	
Projekteeris	Allkiri		Möötkava	
Rasmus Valli			1:500	
			Joonise number	
			EL-4-02	