

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: kolmapäev, 1. aprill 2026 13:35
Adressaat: 'info@teeninduskool.ee'; 'oliver.liidemann@teeninduskool.ee'
Teema: Ettekirjutuse järelkontroll
Manused: 2020.a DIGlettekirjutus.asice

Tähtsus: Kõrge

Tere

Päästeamet andis Tallinna Teeninduskoolile 03.03.2020 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/401, mille punkt 10 hetkeseisuga on täitmata ja kehtiv. Ülejäänud punktid täidetud.

Ettekirjutuse punktidega nr 10 kohustati:

10. Tõendada dokumendiga, et B korpuse ruumides nr 123, nr 207, nr 308 ja nr 216 tulepüsivusklassiga aknad vastavad tehnilises normis kehtestatud tuletõkkeakna nõuetele, dokumendi puudumisel asendada olevad aknad nõuetele vastavatega.

***Põhjendus:** paikvaatlusel tuvastati, et ruumide 123, 207, 308 ja 216 välisseina sees olevatel tuletõkkeakendel klaasi sisepind oli kaetud mullidega ja nüüd pole selge, kas aknad vastavad tuletõkkeaknale esitatavatele nõuetele või mitte. B korpuse Lasnamäe tänavapoolse varutrepikoja ning kolme korruse klaasvälissein, moodustades omavahel nurga 90°, peavad vastama tuletõkkeakna nõuetele.*

Punkti täitmise tähtaeg saabus: **1.oktoober 2020**

Palun esitada Päästeametile punkti täitmise kohta tõendusmaterjali kuni 08.04.2026. Juhul, kui selleks ajaks Päästeametile ei laeku infot punktide täitmise kohta väljastab Päästeamet sunniraha vastavalt ettekirjutuses märgitud sunniraha hoiatusele.

Lugupidamisega

Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5360 7604

anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



