



TRANSPORDIAMET

Kaido Koppel  
Pärnu Linnavalitsus  
linnavalitsus@parnu.ee  
Suur-Sepa tn 16  
80098, Pärnu, Pärnu maakond

Meie 15.01.2026 nr 7.2-3/26/21558-2

**Pärnu Aia tn 2a kinnistu detailplaneeringu  
kooskõlastamine**

Austatud hr Koppel

Lähtuvalt lennundusseaduse § 35 lg 2 kooskõlastab Transpordiamet Pärnu linnas asuva Aia 2a kinnistu (katastritunnus 62401:001:0346) järgmistel tingimustel:

1. Palume kavandatava 15-korruselise hoone katuse nurkadesse paigaldada madalintensiivsusega tüüp B lennuohutustuled – punased, pidevalt põlevad tuled, mis lülituvad sisse vastavalt välisvalguse tugevusele (vt manus *low-intensity type B*).
2. Kui hoonete ehitamisel kasutatav ehitustehnika (kraana vms) ulatub maapinnast üle 52 meetri, palume selle kasutamise aja ja valgustustingimused Transpordiametiga eelnevalt kooskõlastada.
3. 15-korruselise hoone ehitusprojekti palume lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 4 Transpordiametiga kooskõlastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Üllar Salumäe  
direktor  
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja  
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee