



PÄÄSTEAMET

Siseministeerium
info@siseministeerium.ee

Teie 05.04.2021 nr 1-7/93-1

Meie 12.04.2021 nr 2-2/2937-2

**Majandus- ja taristuministri 28. juuni
2018. a määruse nr 35 „Elutähtsa teenuse
kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
vedelkütusega varustamisel“ muutmise
vastuskiri**

Täname siseministeeriumi edastamast Päästeametile ettepanekute esitamiseks majandus- ja taristuministri 28. juuni 2018. a määruse nr 35 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel“ muutmise eelnõu (edaspidi eelnõu).

1. Eelnõu § 1 kohaselt täiendatakse määruse § 5 lõikega 1¹ järgmises sõnastuses: „Autonoomse elektritoitega tankla kütusemahutite summaarne mahutavus väljapool Harjumaad, Ida-Virumaad ja Tartumaad peab mootoribensiini puhul olema minimaalselt 20 000 liitrit ja diislikütuse puhul minimaalselt 20 000 liitrit.“.

Päästeamet ei saa nõustuda § 5 lõikega 1¹ toimepidevuse tingimuste alandamisega, kui sellega ei kaasne määruse §-ga 4 sätestatud standardite tõstmine. Paragrahvi 4 lg 1 näeb ette autonoomse elektrivarustusega tanklate loomise vaid Harjumaale ning mujale piirkondadesse rajamisel on asukoht tanklaketi otsustada ja see on minimaalne. Selle tulemusena puudub ka tulevikus paljudes maakondades toimepidev tankla ning mitme maakonna peale on kasutatav vaid üks toimiv tankla.

Päästeamet teeb ettepaneku, et § 4 lg1 nimetatud tanklatele kehtivad edasi § 5 lg 1 ja 2 nõuded, kuid lihtsamad tingimused kehtestatakse vaid neile toimepidevatele tanklatele, mis on loodud täiendavalt § 4 lg 1 kohustusele. Samas pakume välja alternatiivi muuta määruse paragrahvi 4 lõiget 1 ning sõnastada järgmiselt:

„(1) Vedelkütuse müüjal on kohustus elutähtsa teenuse osutamise tagamiseks varustada autonoomse elektritoitega üks tankla vähemalt seitsmes maakonnas, millest üks tankla on Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartumaal ja Pärnumaal.“.

Kehtiva määrusega ei ole saavutatud soovitud tulemust, et katta Eesti riik ühtlaselt autonoomse elektritoitega tanklatega. Näiteks Ida- ja Lääne-Virumaal ei ole ühtegi autonoomse elektritoitega tanklat. Kui Eesti on jagatud neljaks regiooniks, siis Ida päästkeskuse regioon on täielikult katmata. Määruse muutmine pakutud sõnastusega tagaks vähemalt pooltesse Eesti maakondadesse autonoomse elektritoitega tanklate olemasolu ning autonoomse elektritoitega tanklad nendesse maakondadesse, kus asuvad sisejulgeoleku asutuste regionaalsed keskused.

2. Ühtlasi peaks § 4 lg 1 nimetatud tanklate puhul tühistama § 5 lg 3 erisuse, mis lubab 1/3 aastast olla kütusest tühi. Päästeamet ei pea mõistlikuks, et õigusaktiga vähendatakse vedelkütusega varustamise toimepidevust neljal kuul ehk 1/3 aastast. See on proportsionaalselt liiga suur periood kui tanklate toimepidevus ei ole tagatud. Iga tanklakett peab minimaalse toimepidevuse tagamiseks looma vähemalt kolm toimepidevat tanklat, kus on aastaringselt arvestatav kütusekogus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kuno Tammearu
peadirektor

Kätlin Madis
+372 6282028
katlin.madis@rescue.ee