



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

26.02.2020 nr 7.2-6.4/368

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine ja sunniraha suuruse muutmine

Päästeameti Ida päästekeskus on 03.02.2017 andnud osaühingule PI ENGINEERING (registrikood: 11236527) ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 Linda 6, Narva linnas asuva hoone kohta.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punktiga 4 kohustati adressaati moodustama hoone peamise elektrijaotla ruumist omaette tuletõkkeseksiooni. Ettekirjutuse punktiga kaasnes sunniraha hoiatus 300 (kolmsada) eurot.

04.02.2020 seisuga loeti nõuet tähtajaks täitmatuks ning adressaadile esitati sunniraha tasumise teavitus. Sunniraha on laekunud 14.02.2020.

Kuna ettekirjutusega taotletav eesmärk ei ole tänaseni saavutatud, otsustas Päästeameti Ida päästekeskus määrata osaühingule PI ENGINEERING kõnealuse ettekirjutuse täitmiseks uue tähtaja. Ülaltoodust tulenevalt ja juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64 ja 65 muudetakse ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 punkti 4 täitmise tähtaega, määrates uueks täitmise tähtajaks **01.06.2020**.

Samas muudab Päästeameti Ida päästekeskus 03.02.2017 ettekirjutusega nr 7.2-6.4/203 kaasnenud asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7 lg 2 kohast hoiatust - kui 01.06.2020-ks jäetakse ettekirjutus täitmata, rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud sunnivahendit (sunniraha) seaduse § 10 lg 1 kohaselt alljärgnevalt:

- punktis 4 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – **1000 (üks tuhat) eurot**.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume esimesel võimalusel informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus, Vahtra 3, 21003 Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt

allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile kirill.svjatinski@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Svjatinski
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Käesolev haldusakt on edastatud elektrooniliselt:

- 1) Osaühing PI ENGINEERING, microfix@trinon.com

tel 58603556
kirill.svjatinski@rescue.ee