LEHT 10/15

LEHT 8

LEHT 11

LEHT 12

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=125m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=133m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=84m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=63m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=140m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=136m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=160m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=154m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=105m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm², L=61m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm², L=61m; Lisaks 483mA,varuga=495m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm², L=140m

Mast nr.: M222

Mast nr.: M221

Mast nr.: M220

Mast nr.: M220A

Mast nr.: M219

Mast nr.: M218

Mast nr.: M217

Mast nr.: M216

Mast nr.: M215

Mast nr.: M203

Mast nr.: M202

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast L=11m ja 50mmtk

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega mast L=11m ja harp L=12m IV klass

Lahkuda SF9 ümber 30ste uuele mastile

44001:004:0224 Kungu

44001:004:0222 Kingu-

44001:004:0038 Hoose-Taavi

44001:004:0381 Hogudi-Laasi

44001:004:0623 Hogudi-Peedu

43301:001:0105 Kingumetsa

Tähistused

Olemasolev õhkkraftaalliinisõnn

Olemasolev MP kaabelliin

Olemasolev MP õhuliin

Olemasolev KP õhuliin

Kaevetrajektoor

Rekonstrueeritav kaitsejuhtmega õhuliin

Projekteeritav mast

Projekteeritav tugi

Projekteeritav tõmmits

Olemasolevatav tõmmitsad

Märkused:
1. Peale kaevetööde lõpu taastada tööde aeknesal olukord. Taastada kaitsid.
2. Paigaldus- ja ehitustööd juhendada k.o. projekti. tehtavatest ekskavatorist ja Elektrilevi OÜ ning teiste ettevõtete organisatsioonide teostusdokumentat enesest.Hoiatus.

Lehe 1

Lehe 2

Lehe 3

Lehe 4

Lehe 5

Lehe 6

Lehe 7

Lehe 8

Lehe 9

Lehe 10

Lehe 11

Lehe 12

Objekt: Lääne-Harju 10kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa

Elektrilevi OÜ

Sisu: Elektrilevi plaan

PTN01-3-15

Koostanud:	Silvi Jaurikoe	1			Nr. tellimus:	Mõõtkava:	M 1:250
Kontrollis:	Silvi Jaurikoe					Kuupäev:	07/10/2025
Vastutav:	Rivo Pilsa					Leht:	10 / 15

LEONHARD WEISS

Leonhard Weiss Eesti filiaal
Tallinn, Harju maakond, 10145, Eesti
Telefon: +372 6502 600