

From: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Sent: 12/3/2025 12:30:30 PM
To: "Loki Reinart" <loki.reinart@rmk.ee>
Cc:
Subject: Kooskõlastamine - lisaku metaskond 32 kinnistu

From: Indrek Moisa <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Sent: Wednesday, December 3, 2025 2:11 PM
To: Jürgen Kusmin <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastamine - lisaku metaskond 32 kinnistu

Lugupeetud Jürgen Kusmin

Olen projekteerimas Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Rannapungerja ja Kuru külade vahelise keskpinge õhuliini remonti ja juhtme asendamist. Õhuliini ja selle mastide asukoht projekti käigus ei muutu, kuid uue, suurema läbimõõduga ning seetõttu raskema juhtme kasutamine tingib vajaduse õhuliini täiendavaks toestamiseks. Projekti 2. etappi kuuluva Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ristuva õhuliini nõuetekohaseks toestamiseks on vajalik lisada Kauksi külas RMK-le kuuluval lisaku metaskond 32 kinnistul (22401:004:0480) asuvale mastile nr 51 mastitugi.

Saadan Teile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks projekti asendiplaani. Projekteeritud lahenduse kohaselt olemasolev puitmast säilitatakse ning lisatakse selle maanteest kaugemale jäävale küljele uus mastitugi. Tugi paigaldatakse õhuliini sihis. Olen oma kirjale lisanud ka foto kõnealuselt mastist.

Kui joonisel näidatud lahendus Teile sobib, siis piisab kooskõlastamiseks emaili teel saadetud vabas vormis nõusolekust. Kuna antud õhuliinil on juba olemas kaitsevöönd ning lisatavad mastitoad jäävad selle sisse, siis pole uut maalepingut tarvis sõlmida

Lugupidamisega,

Indrek Moisa

Projekteerija

Elektrilevi OÜ
+372 5886 2582 | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee

