



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 26.09.2023 nr 6-1/31-1

Meie 17.10.2023 nr 7.2-3.4/6568-2

Arvamuse küsimine

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästkeskus teeb järgmised ettepanekud:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga.
2. Juurdesõidutee laius peab olema vähemalt 3,5 meetrit ning kannatama päästetehnika raskust.

Planeerimisseaduse üldise põhimõtte kohaselt koostatakse planeering asutusega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb (Planeerimisseadus § 76). Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 kohaselt on päästeasutuse ülesandeks üld- ja detailplaneeringu koostamine. Vabariigi valitsuse määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute koostamise alused“ § 3 p 10 alusel koostatakse planeeringud muu hulgas Päästeametiga siis, kui planeering käsitleb tuleohutusnõudeid. Üheks tuleohutusnõudeks on tuleohutuse seaduse 2. jao 8. jaotise alusel tuletõrje veevarustus.

Päästeamet selgitab, et üldplaneeringus tuleb kindlasti ette näha tuletõrje veevarustus, see on oluline tagamaks kohaliku elukeskkonna turvalisust. Tuleohutuse Seaduse § 23 lg 2 ja 3 alusel on oluline määrata detailplaneeringu seletuskirjas ja joonistel tuletõrje veevõtukohtade asukohad, -juurdepääsud, -tüübid, -kitsendused ja tingimused rajamise kohustuse kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästkeskus

Anastasia Raud
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee