

From: "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 1/12/2026 10:06:44 AM
To: "Tõnis Kuusk" <tonis.kuusk@stromtec.ee>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8399, Viljandi-Pirmasti keskpinge õhuliini rekonstrueerimine

Tere!

Kuna kaitstaval loodusobjektidel kavandatakse ka raiet (Loodi looduspargi Loodi piiranguvöönd), siis palun tööd kooskõlastada ka Keskkonnaametiga. Raiutav materjal utiliseerida samal kinnistul. Muus osas palun liinijääd koristada ja tööde käigus tekkinud pinnasekahjustused tasandada.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Planeeringute spetsialist
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Tõnis Kuusk <tonis.kuusk@stromtec.ee>
Sent: Thursday, January 8, 2026 3:41 PM
To: RMK <rmk@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastuse taotlus Elektrilevi projektile IP8399, Viljandi-Pirmasti keskpinge õhuliini rekonstrueerimine

Tere!

Stromtec OÜ projekteerib Elektrilevi OÜ tellimusel projekti 25-94_IP8399_Viljandi-Pirmastu.

Projekti mahus rekonstrueeritakse Viljandi-Pirmastu keskpinge õhuliini.

Õisu metskond 195 (57001:001:0158) kinnistul on planeeritud lisaks mastide ja õhuliini asendamisele ühe keskpinge masti asukoha muutmine liini teljel. Põhjus seisneb selles, et hetkel on sealses asukohas õhuliini visangud ebaühtlase pikkusega ning tagamaks keskpingeliini tugevus, oleks mast M89H20 ca 10m kirde poole viia.

Sellega seoses saadan kooskõlastamiseks projekti asendiplaani vaate ja seletuskirja.

Heade soovidega
Tõnis Kuusk
Projekteerija
+372 5568 9833

STROMTEC