



HARKU VALLAVALITSUS

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Margo Klaos
Päästeamet
rescue@rescue.ee

Teie 12.06.2025 nr 7.2-3.1/2875-1

Meie kuupäev digiallkirjas nr 12-1/277-55

Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 127 lõike 1 ja § 133 lõike 1, juhindudes Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määrusest nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 2 lõikest 2 ja § 3 lõikest 10 ning tulenevalt Päästeameti 12.06.2025 kirjast nr 7.2-3.1/2875-1, edastame teistkordselt kooskõlastamiseks K-Projekt AS (rg-kood 12203754) poolt koostatud Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, töö nr 12175.

Harku Vallavalitsus on 12.05.2025 kirjaga nr 12-1/277-35 edastanud Päästeametile kooskõlastamiseks Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Päästeamet on jätnud 12.06.2025 kirjaga nr 7.2-3.1/2875-1 nimetatud detailplaneeringu kooskõlastamata.

Päästeamet on oma kirjas välja toonud, et *esitatud seletuskirjas ei ole viidatud SiM määrusele 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Samuti palun täpsustada päästemeeskonna juurdepääsutee võimalused. Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi (EVS_812_7).*

Päästeameti kirjast tulenevalt on täpsustatud detailplaneeringu seletuskirja ja jooniseid.

Edastame Päästeametile teistkordselt kooskõlastamiseks K-Projekt AS (rg-kood 12203754) poolt koostatud Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, töö nr 12175, milles on arvestatud Päästeameti 12.06.2025 kirjas nr 7.2-3.1/2875-1 tooduga.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad [SIIT](#), menetlusedokumentid on leitavad [SIIT](#).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristiina Ott-Rätsepp
planeerimis- ja ehitusosakonna
juhataja

Lisad: 1) Seletuskiri
2) Põhijoonis
3) Tehnovõrkude koondplaan
4) Veevõtukohdade ja juurdepääsude skeem

Kaisa Pagil
assistent
kaisa.pagil@harku.ee; tel 5553 9321