



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 11.07.2025 nr 6-1/29-20

Meie 14.07.2025 nr 7.2-3.4/1531-3

**Laadi külas Jõeperve kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine.**

Päästeamet jätab kooskõlastamata Evox OÜ poolt koostatud töö nr DP-EX300823 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Jõeperve maaüksuse detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.
Alus: TuOS § 32 lg 2.
2. Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ on kehtetu redaktsioon.
3. Kuivhüdrant ei saa olla maa- alune.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee