



Erikumatsi
32502:002:0083

Dem. mast
49 (puit)
+ tõmmits

Dem. mast
48 (puit)
+ RB jaland

Dem. mast
47 (betoon)
+ tugil

Edasi vt.
Leht 15

Edasi vt.
Leht 17

PEØ160; 750N; L= 431 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL218960; AL 3x240 mm²
(AJ73917 - MAJ "Päinurme")
L= 2222/2260 m (trass/kaabel)

NBI põllu pealesõitukoha
ristumine.

15162 Koigi-Päinurme tee
32502:002:1703

MNT 15162
KM 12,07

MNT 15162
KM 12,01

MNT 15162
KM 12,00

Maantee teekaitsevöönd

Maaparandus.
Farmi_2.

Dem. mast
65 (kreosoot)

Dem. mast
64 (betoon)

Dem. mast
63 (betoon)

Dem. mast
62 (betoon)

Dem. mast
61 (betoon)

Dem. mast
46 (betoon)
+ tugil

Dem. mast
45 (puit)
+ 2 tk tõmmits
+ 2 tk mastilüüti
(LP-9456; LP11065)

Dem. 0,4 kV õhulin
AMKA 70; L= 997 m (trass)
Mast 7 - mast 45

Dem. 0,4 kV õhulin
AMKA 50; L= 883 m (trass)
Mast 45 - mast 77

Vanakõrtsi
32502:002:0200

Erikumatsi
32502:002:0085

Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmise mikrotootjaks koos kaasneva investeringuga
Udeva, Pätasvere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond

Tellijä: Enefit Connect OÜ

Joonis:

Asendiplaan

Joonise nr:

LR8234-1

Projekteeris

Mikk Reiter

Tel. 5346 2362

Kontrollis

Aro Kivisid

Mõõtkava

1:500

Lehti

22

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Põh. koost: 1423135
Põh. koost: 1423135
Põh. koost: 1423135

Proj. koost: 1423135
Proj. koost: 1423135
Proj. koost: 1423135