



PÄÄSTEAMET

Anna Õuekallas
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 18.02.2022 nr 6-1/2705

Meie 23.03.2022 nr 7.2-3.1/1031-2

**Järveküla Oruvälja kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Järveküla Oruvälja kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamast.

Arvestamata päästeauto ümberpööramise võimalustega.

Alus: EVS 812-7:2018 p 14.1.4

Selgitus:

Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi. Probleemsed kinnistud 1 ja 7, kus hinnanguliselt ei ole tagatud ümberpööramise võimalused (arvestada paak ja põhiauto näitajatega).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Päästeameti Põhja päästekeskus