


TINGMÄRGID



Märkused:

- Lähteülesanne nr: 463861
- AJ Staadioni:(Võru) F4 18891LK kõrvale paigaldada uus jaotuskilp, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin, vastavalt joonistele LC0709-1 ja LC0709-2
- Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Tee-alt paigaldada maakaabel minimaalselt 1,5m sügavuselt, lahtisel meetodil.
- Taastada katted.
Asfaldtee taastamine ~ 14m2
Kruusatee taastamine ~ 9m2
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
- Projekteeritud maakaabel ristub side,-vesi-ja kanalisatsiooni trassidega!
Enne ehitustööde alustamist teha kindlaks trasside täpsed asukohad ja sügavused!

Ettevaatust!
Ristumine vee-ja
kanalisatsiooniga!

Roosi tn 34
91901:007:0400

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=78m.

Ettevaatust!
Ristumine vee-ja
kanalisatsiooniga!

Roosi tn 36
91901:007:0420

Roosi tänav T2
91901:007:0071

Maakaabel
AXPK 4x50
NR: MPL422051
Trass = 78 m
L=86m

Roosi tn 45
91901:007:0081

Jaotuskilp
JK67638

Ettevaatust!
Ristumine sidetrassiga!

Roosi tn 47
91901:007:0005

Ettevaatust!
Ristumine
kanalisatsiooniga!

Roosi tn 49
91901:007:0480

X = 6415600


Y = 6773

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
L=2m.

Roosi tn 38
91901:007:0059

Ettevaatust!
Ristumine sidetrassiga!

Liitumiskilp
LK227187

Projekt							Tellija			
Roosti tn 38 elektrivarustus, Võru linn, Võru maakond							Elektrilevi OÜ			
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee		Joonis					Joonise nr			
		0,4kV Elektrivõrgu plaan					LC0709-1			
		Projekteeris	Karl-Magnus Rebane				59171680	Mõõtkaava	M 1:250	
		Kontrollis	Aap Erik					Staadium	Tööprojekt	
								Keel EST	Leht 1	Lehti 1