



ETTEKIRJUTUS

Tallinn

05.01.2024 nr 7.2-2.1/92-1

Päästeameti Põhja päästekeskus on 20.05.2011 andnud Eesti Teaduste Akadeemiale ettekirjutuse nr 7.3-10/367/507-H5. 04.02.2019 muutis Päästeamet vastavalt menetlusosalise taotlusele ettekirjutuse sõnastust ja tähtaega.

Muu hulgas kohustati ettekirjutuse punktis nr 2 Eesti Teaduste Akadeemiat tule leviku tõkestamiseks ning suitsu piiramiseks tulekahju tingimustes eraldada evakuatsioonitrepikoda nr 3 omaette tuletõkkesektsiooniks täitmise tähtajaga 01.02.2024.

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

28.12.2023 esitas menetlusosaline Päästeametile taotluse nr 4-1.1/176-2023 ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamiseks. Päästeamet arvestab esitatud taotlusega ja määrab 04.02.2019 muudetud ettekirjutuse nr 7.3-10/367/507-H5 nõude nr 2 täitmise uue tähtaja. Samas jäävad kehtima ettekirjutuses antud sunniraha hoiatused.

Võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõiked 1 ja 2 ja päästeseaduse § 15 lõike 1 punkti 1, hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud täiendavaid tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid ning üldtoodust tulenevalt Päästeamet

otsustas:

- määrata uue ettekirjutuse täitmise tähtaja ja anda Eesti Teaduste Akadeemiale järgmine ettekirjutus:

2. Eraldada evakuatsioonitrepikoda nr 3 omaette tuletõkkesektsiooniks.

Põhjendus: paikvaatluse-järelkontrolli käigus tuvastati, et evakuatsioonitrepikoda nr 3 on omaette tuletõkkesektsiooniks eraldamata. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid ja § 3 lg 1 p 6 järgi on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 11 lg 1 ja lg 2 kohaselt jaotatakse hoone tuletõkkesektsioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkesektsioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle

tuletõkkesektsiooniga, milles tulekahju alguse sai. Tuletõkkesektsioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, uuest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest. Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg 1 järgi hoone jaotatakse tuletõkkesektsioonideks ruumide kasutusotstarbe järgi, välja arvatud juhul, kui on rakendatud meetmeid, mis tagavad ruumide võrdväärse tuleohutuse. Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg 6 p 2 järgi hoone või selle osa kasutamisosotstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks evakuatsioonitrepikoda. Tuletõkkesektsioonide mitte moodustades ei ole tagatud hoonest ohutu evakuatsioon ega suitsu ja tule leviku tõkestamise erinevate hoone osades tekkida võiva tulekahju korral.

Alus: Tuleohutuse seadus 3 lg 1 p 1; § 3 lg 1 p 6 3 (4) Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 11 lg 1; § 11 lg 2, § 12 lg 1; § 12 lg 6 p 2; § 41 lg 2; § 55 lg 2.

Täitmise tähtaeg: 01.02.2025

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 1000,00 (üks tuhat) eurot.

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, talhk.menetlus@kohus.ee).

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult, võimalusel koos tõendavate dokumentidega, läbi Päästeameti ohutusportali või e-posti teel (aleksandra.maesepp@rescue.ee).

Lugupidamisega

Aleksandra Mäesepp
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästkeskus
+372 51944248
aleksandra.maesepp@rescue.ee