

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Marulaine, Enno			Isiku- või registrikood 33806100243
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Kolga-Aabla küla, Lemeti	Sihtnumber 74717	Maakond Harju maakond
	Telefon 5569 8996	e-post rita.marulaine@gmail.com; taavi.velts@hotmail.com	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Lemeti Kolga-Aabla küla Kuusalu vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 42301:001:0283	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam KOLGA 110/10	Toitefiider PUDISOO:KOL	Jaotusalajaam AJ13545:(Kotka)	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 40 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Elektrilevi projekteerib ja ehitab peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu maksmist elektrivõrgu tarbimiskohtade liitumispunktideni (sh paigaldab liitumiskilbid) ja asub selle võrgu kaudu võrguteenust osutama.

KLIENDI TEGEVUSED

Klient:

1. Näeb detailplaneeringu ala toite ette olemasoleva AJ13545:(Kotka) alajaama baasil, mis asub Pihlapõllu kinnistul.

- Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed tee muldkeha piires ei ole lubatud. Täpsemad nõuded on leitavad Transpordiameti veebist.

- Üldjuhul ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsevööndisse.

2. Näeb tarbimiskohtadele ette nimetatud alajaama fiidri F7 olemasolevast jaotuskilbist 48798JK(Rannaniidu ja Lemeti piirilt) 0,4 kV maakaabelliini.

- Tarbimiskohtade võrguühendustele näha ette kinnistute piiridele liitumiskilbid (soovitavalt mitmekohalistena) ning jaotuskilbid.

- Liitumiskilbid tuleb planeerida ligipääsetavasse asukohta eelistatult kinnistute piiridele juurdepääsutee lähedusse või külgnevate kinnistute tarbeks nende vahelistele piiridele üldkasutatavale- ja/või transpordimaale.

3. Tagab Elektrilevi tehnorajatiste maakasutusõiguse servituudialana. Alajaamadele eraldi katastriüksusi ei moodustata.

4. Jätab kõikide planeeritavate tänavate äärde perspektiivsete maakaablite paigaldamiseks vajaliku koridori.

5. Näeb detailplaneeringu projektis ette ka väljaspool detailplaneeringu ala kulgema hakkavate kaablite trasside servituudi alad.

6. Kooskolastab detailplaneeringu projekti Elektrilevi iseteenindusportaalil. Täiendavat infot leiab: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>.

7. Kui planeeringust tulenevalt on vajalik ümber paigutada olemasolevat elektrivõrku, siis esitab klient Elektrilevile asjakohase taotluse ja maksab tasu vastavalt tegelikele kuludele. Täiendavat infot saab lugeda ja taotluse esitada: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus>.

8. Esitab liitumistaotluse(d) detailplaneeringu kohaste võrguühenduste loomiseks, sõlmib liitumislepingu(d) ja maksab liitumistasu.

Täiendavate andmete saamiseks on Teil võimalik pöörduda käesolevate tehniliste tingimuste koostaja poole.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Aron Altmets

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37254460301 | Aron.Altmets@elektrilevi.ee

Koostatud: 26.02.2026

Kehtib kuni: 26.02.2028