



Märkused:

1. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad! Selgitada välja enne tööde algust.
2. Ristmevälja joonist vaadelda paralleelselt asendiplaaniga.
3. Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama ka kivistuvat segu. Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.12.2024 Töö nr: 12/01/2631
Töö nimetus: Kastani tn 4 ja 2 liitumine madalpingel Hagudi alevik Rapla vald Rapla maakond LC2631 LC3254		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 003 Mõõtkava:-
Joonise nimetus: Ristmevälja joonis		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	