Vaade 36

Asendada traavers. Maandada mast. Õiguda mast

Olemasolev puitpost asendada puidust mastiga. Mast 1xkl 3, kreo im h=11 m.

Asendada traavers.

23401:006:0115 Tiitsu

Asendada traavers.

Asendada traavers. Maandada mast. Õiguda mast

M251

M250

M249

M248

M247

73

75

74

73

75

Vaade 37

Õhuliin 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee maas 2,35 km ja kaitsevööndis 2,28 - 2,40 km

Olemasolev toega raudbetoon post asendada puidust toega mastiga. Mast 1xkl 5, kreo im h=11 m. Tugi 1xkl 5 kreo. im, h=12 m, a=0,3 m, b=6,0 m.

23401:005:0084 Kooli

Olemasolev toega puitpost asendada puidust toega mastiga. Mast 1xkl 4, kreo im h=13 m.

Vt RV-5 joonisel IP6707-E2-4 leht 5

Olemasolev toega puitpost asendada puidust toega mastiga. Mast 1xkl 4, kreo im h=13 m.

Olemasolev puitpost asendada puidust mastiga. Mast 1xkl 3, kreo im h=11 m.

23401:006:0115 Tiitsu

Asendada traavers. maandada mast. Õiguda mast

M256

M255

M254

M253

M252

99

94

55

68

69

77°

25501:001:1304 Luha

23401:006:0025 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee

1

2

Tingmärke

- Projekteeritud portaalmast (2 mastiline)
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud masti tugi
- **Rekonstrueeritav KP õhuliin** raudbetoon postidel
- Projekteeritud masti maandus
- Olemasolev õhuliin
- Kinnistu piir

Projekt	**Imavere-1513 fiidri rekonstrueerimine II etapp Türi ja Järva vald Järva maakond**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 36 ja 37**			Joonise nr	**IP6707-E2-1**	
	Projekteeris	**Kaupo Maaten**		04.2024	5127053	Mõõtkava	M 1:1000
	Kontrollis	**Aap Erik**			5309 0199	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	20 / 21

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001