



Katseprotokoll NH2025/V155889M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 37a, 13516

Veeallika valdaja: AKTSIASELTS TALLINNA VESI Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614

Proovivõtu koht: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 96-54. Korter

Proovivõtja: spetsialist Kärt Kaeval atesteerimistunnistus nr: 2460/24

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 03.02.2025 kell: 09:39 Analüüs alustatud: 03.02.2025 kell: 12:26

Proov toodud laborisse: 03.02.2025 kell: 11:54 Analüüs lõpetatud: 06.02.2025

Proovivõtuprotokoll nr: **KL2025KK28581** Protokoll vormistatud: **06.02.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	17	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloolumulike muutusteta.

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

