


Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 508176.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4821-1 ja LC4821-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, ristumisel riigiteega paigaldada kaablitrass ol.olevasse kaitsetorusse.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:			Kopli masti kinnistu peakaitsme suurendamine, Kaagvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ					
Joonis:			0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			LC4821-1					
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tulsiu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>			Projekteeris	Egert Siigur		19.01.2026		Mõõtkava			1:500		Leht	Lehti
			Kontrollis	Egert Siigur							Stadium		TP	