


**Märkused:**

1. Projekteerimisülesanne nr. 433933.
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin vastavalt joonistele LR8498-1 ja LR8498-2.
3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele, haritavaal maal min 1,0 m, riigitee nr 11202 all vastavalt pikiprofiilile.
4. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
5. Taastada katted.
6. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
7. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Uuesilla kinnistu elektriliitumine, Angerja küla, Kohila vald, Raplamaa		Tellija:	Enefit Connect OÜ	
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:	LR8498-1
 <small>AS Connecto Eestl Registrikood: 10722319 Tusuu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	L. Saamel	26.04.2023	Möötkava	M 1:1000
	Kontrollis	K. Pärn		Leht	Lehti
				Stadium	TP
					1 1