



PÄÄSTEAMET

Uku Andressoo
KÜ akadeemia tee 2
ukua@mail.ee

Teie 19.05.2025 nr

Meie 03.06.2025 nr 7.2-3.1/2973-1

**Pretensioon/selgitustaotlus - RE:
SOFTacademy projekt - Ajutine
liikluskorralduse muudatus 19.05 -
08.06.2025.**

Päästeamet ei ole andnud nõusolekut antud ajutise liikluskorralduse osas, kuna Päästeamet ei ole asutus, kes antud nõusolekut annab ega arvamust avaldab.

Päästeautode ligipääs antud ehitistele peab olema tagatud – siiski juhin tähelepanu kehtivad tuleohutusnõuded ei esita nõuet, et see peab olema kahepoolne. Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 50 sätestab, et päästemeeskond peab pääsema hoone sissepääsude, hädaväljapääsude ja päästemeeskonna sisenemistee vahetusse lähedusse.

Otsus, kuidas päästetehnika sündmuskohal planeerida ning paigutada on päästesündmuse- või tagala juhi pädevuses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor