



TERVISEAMET

Toila Sanatoorium AS
info@toilaspa.ee

Meie 31.10.2024 nr 12.4-1/24/1700-3

Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse § 250 lg 1 ja lg 3 ning korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevalvemenetlust AS-i Toila Sanatoorium (registrikood 10338119, edaspidi ettevõtte) suhtes. Menetluse aluseks oli ohukahtlus, mis tekkis ettevõtte poolt ametile esitatud Toila Sanatooriumi veevärgi joogivee enesekontrolli analüüsitulemustega.

Vastavalt nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Ettevõtte on Toila Sanatooriumi veevärgi valdajana KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Rahvatervise labori (edaspidi labor) 11.10.2024 väljastatud katseprotokolli nr KJL2024/V1540K kohaselt oli Toila Sanatooriumi veevärgi joogivees **kloriidi sisaldus 398 mg/l** ja **mangaani sisaldus 87 µg/l**. [Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“](#) (edaspidi määrus nr 61) § 6 lg 1 kohaselt on joogivees kloriidi lubatud piirsisaldus 250 mg/l ja mangaani lubatud piirsisaldus 50 µg/l. Amet alustas 18.10.2024 ettevõtte suhtes riiklikku järelevalvemenetlust ning küsis selgitusi joogivee kvaliteedi mittevastavuste kohta.

Ettevõtte tellis laborilt kordusproovi võtmise ja esitas 31.10.2024 ametile kordusproovi analüüsitulemused (labori 28.10.2024 väljastatud katseprotokoll nr KJL2024/V1674K), mille kohaselt vastab Toila Sanatooriumi veevärgi joogivee kvaliteet kloriidi ja mangaani sisalduse osas määruse nr 61 nõuetele.

Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liisu Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond

554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574