



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

2W2

2W2

Proj. kõnniteepaavid ümber rajatava alajaama

Proj. komplektalajaam

Jätkumuhv

Olemasolev mp kaabel

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kanalisatsioon

/survekanalisatsiooni trass

Olemasolev veetrass

Katastrükkuse piir

Olemasolev gaasitoru

Olemasolev II klassi puittaim eksplikatsiooni numbriga

Olemasolev III klassi puittaim eksplikatsiooni numbriga

Olemasolev IV klassi puittaim eksplikatsiooni numbriga

Betoonkivikattega kõnnitee

Maakaabli kaeviku lõige betoonkivikattega kõnnitee korral

Maakaabli kaeviku lõige haljasala korral

Betoonkivikate - 6 cm

Kivi liiv-tsementasgu - 3 cm

Kilustikala - 20 cm

Keskiv - 20 cm (K0+0.5; K0+0.92)

Täpeltõmm (K0+0.5; K0+0.92)

Keskiv - 10 cm (K0+0.5; K0+0.92) kaabli peal

Keskiv - 10 cm (K0+0.5; K0+0.92) kaabli peal

Olemasolev pinnas

Kõlv - 10 cm

Kaevuvarras - 15 cm

Täpeltõmm (K0+0.5; K0+0.92)

Keskiv - 10 cm (K0+0.5; K0+0.92) kaabli peal

Keskiv - 10 cm (K0+0.5; K0+0.92) kaabli peal

Olemasolev pinnas

78401:101:4289

Jõesaare tänav T3 // Plaasi tänav

MÄRKUSED:

1. Käsitleda projektis ehitustöödega seotud kõrghaljustuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra). Puude kaitse kirjelduse koostamisel juhinduda standardites EVS 843:2016 ja EVS 939-3:2020 ning Tallinna kaevetööde eeskirjas märgitud nõuetest. Puude võra kärpimise vajadusel näha ette toetada hoolduslõikuse luba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, lõikuse peab teostama arborist.

Tellija:

ELEKTRILEVI OÜ

Töö nimetus:

Lagedi tee 1, liitumine madalpingel, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Joonise nimetus:

Asendiplaan

STRUMTEC

Aadress:

Päevalille 2-2, Ülenurme, Kuopäev: 05.02.2025

Reg. nr:

12688881

Töo nr:

24-72 LC1064

Telefon:

+372 553 4119

Joonise nr:

001

E-mail:

jaanus@stromtec.ee

Mõõtkava:

M1:200 A4

Projekteerija:

Denis Vereštšagin 58853154

Kontrollis:

Jaanus Kalsoja