



ETTEKIRJUTUS

Viljandi

27.12.2018 nr 7.2-6.3/2689

29.11.2018 toimunud tuleohutusülevaatusel OÜ Mulke Crisps tootmishoones, asukohaga Vaksali 17, Viljandi linn, Viljandi maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3226-2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Sigrit Murdla, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – hoone omanikule OÜ Ristiisa R.T.A (reg.kood 10374612) ja aadress Vaksali 17, Viljandi linn, Viljandi maakond – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Varustada OÜ Mulke Crisps tootmishoone, asukohaga Vaksali 17, Viljandi linn, Viljandi maakond, autonoomsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemidega selliselt, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste kiire ja ohutu evakueerumine.

Alus: Tuleohutuse seadus §6 lg 1, Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 29 lg 1 p 4 ja lg 2.

Tuleohutuse seadus § 6 lõige 1 alusel peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri määrus nr 17 § 55 lõige 2 alusel peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 341 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspäigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri määrus nr 17 § 29 lõige 1 punkt 4 ja lõige 2 alusel peab autonoomne suitsuandur olema kuni 300-ruutmeetrise pindalaga IV kasutusviisiga (kogunemishooned, -ruumid) hoone igas ruumis, väljaarvatud sanitaarruumis, ning olema ühendatud elektrisüsteemi ja varustatakse varutoitega või paigaldatakse autonoomne tulekahjusignalisatsioonandur, mille aku eluiga on vähemalt viis aastat. Autonoomne tulekahjusignalisatsioonandur ei pea olema ühendatud

elektrivõrku kohtades, kus see on ebaotstarbekas, näiteks kämpingus või ilma elektrita metsaonnis.

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3226-2 fikseeriti, et OÜ Mulke Crisps tootmishoone on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, kuid see ei ole töökorras ning osa andureid on nõuetekohaselt paigaldamata..

Võimaliku tulekahju korral on vajalik alarmeerida inimesi, kes võivad olla ohustatud, suitsu tekkimisel majutusruumidesse, et inimestel oleks võimalik ehitistest evakueeruda ja oleks võimalik inimesi ehitistest evakueerida.

Täitmise tähtaeg: 01.02.2019. a

Sunniraha hoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 400 (nelisada) eurot.**

2. Tähistada OÜ Mulke Crisps tootmishoone, asukohaga Vaksali 17, Viljandi linn, Viljandi maakond, evakuatsioonipääsud ja evakuatsioonitee nõuetekohaselt, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitistest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 2 ja siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 42 lg 4.

Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 2 alusel tuleb ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsioon- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 § 55 lg 2 alusel peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 341 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetatud tuleohutuspäigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 § 42 lõige 4 alusel tähistatakse kõik hoones olevad evakuatsioonipääsud tuleohutuse seaduse kohaselt.

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3226-2 fikseeriti, et OÜ Mulke Crisps kasutuses olevasse hoone ossa on paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem, mis töötab osaliselt. Samuti puudub dokumentatsioon selle kontrolli ja hoolduse kohta.

Evakuatsioonivalgusteid paigaldatakse hoonesse selliselt, et elektrivoolu katkemisel kõik evakuatsiooniteed ning -pääsud on selgelt tähistatud ja jäävad ühe tunni jooksul piisavalt valgustatud.

Tähtaeg: 01.02.2019. a

Sunniraha hoiatus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300 (kolmsada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “ **OÜ Ristiisa R.T.A 27.12.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2689**”.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lõige 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatudkorras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtlikutähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutudtema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuseesitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saada.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sigrit Murdla

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus

+372 435 4517

sigrit.murdla@rescue.ee