


TINGMÄRGID



Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 498262
2. AJ Luiga:(Mõniste) F3 117110LK kõrvale paigaldada uus jaotuskilp JK70975, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC4011-1 ja LC4011-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel sissesõidu teega ja haljasala kaitseks(, paigaldada kaabel kinnisel meetodil, vastavalt ristmevälja joonisele 1.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Projekteeritud maakaabel ristub vee-ja kanalisatsiooni trassidega! Enne ehitustööde algust selgitada välja trasside täpsed sügavused ja asukohad!

Haljasala taastamine M 1:20

Heinaseeme / muruseeme
(külvinorm 25 g/m²)

Taastatav pealiskihit
(kasvupinnas,
maksimaalne
osakeste suurus 20mm)

Tagasitäide
kohapealsest pinnasest


Hoiatuslint
(kollane, veniv kile)

Kaitsetoru

Maakaabel

Laius 1m

Ristmevälja joonis 1 ; M 1:125



Ettevaatust! Heki
lähedikus Viitina mnt 4
kinnistupoole paikneb
maakütte torustik
~1-1,2m sügavusel!

Projekteeritud
liitumiskilp LK237110
Kilbi kõrgus
maapinnast 0,9m!

Viitina mnt 2a
69801:001:1341

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
L=2m

Maakaabel AXPk 4x50
NR: MPL441238
Trass =31m
L=35m

Ettevaatust! Vee-ja
kanalisatsioonitrass!

Ettevaatust! Truubi
lähedusel paigaldada
maakaabel min. 1,5m
sügavuselt!

Viitina mnt 4
69701:005:0186

Ettevaatust! Heki
lähedikus Viitina mnt 4
kinnistupoole paikneb
maakütte torustik
~1-1,2m sügavusel!

Põosaste lähedikus
juurte kaitseks
teostada töid
võimalusel käsitsi

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
kinnisel meetodil
L=27m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=4m

Projekteeritud
jaotuskilp JK70975

Projekt				Viitina mnt 2a elektrivarustus, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond				Tellija	
Joonis				0,4kV Elektrivõrgu asendiplaan				Elektrilevi OÜ	
Projekteeris				Karl-Magnus Rebane				Joonise nr	
Kontrollis				Karl-Magnus Rebane				LC4011-1	
				59171680				Mõõtava	
								M 1:250	
								Stadium	
								Tööprojekt	
								Keel	
								EST	
								Leht	
								1	
								Lehti	
								1	

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee