



PÄÄSTEAMET

Vello Viiburg
Harku Vallavalitsus
harku@harku.ee

Teie 19.01.2024 nr 12-1/462-13

Meie 12.02.2024 nr 7.2-3.1/403-2

**Harku vallas Vääna-Jõesuu külas
Metsavahi tee 34 // Metsaääre maaüksuse
ja lähiala detailplaneering
kooskõlastamata jätmise otsus**

Austatud Vello Viiburg

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Vääna-Jõesuu küla Metsavahi tee 34/Metsaääre maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.
- 2) Puudub seletuskirjas viidatud joonis DP-01. Ehk hüdrandi asukohta pole võimalik tuvastada;
- 3) Kui naaberkinnistu (Toominga) omanik soovib ehitada tuleohutuskujast tulenevasse ehituskeelualasse (mis pole antud juhul juriidiliselt korrektne termin), siis tuleb kasutusele võtta ehituslikud meetmed tule leviku takistamiseks. Nimetatud viirutatud alasse pole keelatud ehitada, vaid tuleb vastavalt kujale tagada tule leviku takistamine kas 30 või 60 minutiks. Antud asukohta ehitamine raskendab tulevikus oluliselt ehitustegevust, kuna lisanduvad ranged tuleohutusnõuded.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee