


Tingmärgid:

	Projekteeritud m/p kaabel kaevikus N750 kaablikaitseturus.
	Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud liitumiskilp



MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 08.03.2023. (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukoht on informatiivsed)

Töö nr.	9816G	Objekt:	Harju maakond Raasiku vald Raasiku alevik Raasiku raduteejaam	Koostatud:	08.03.2023
Objekti aadress	Mõhkava Leht Leht 1550	Faas:	1	1	9816G Joonis
Koostas	J.Rump	Joonis:	Geodeetiline alusplaan		
Kaardistaja	G.Raudsepp				

Kirjanurk
EEG00316: 686 MA-k
TEL003987
Pihlaküla tee 20 Oru küla
Kõne väärtus: 0600000000
Tel: +37257503312

- MÄRKUSED:**
- GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 9816G (KOOST 03.2023) (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
 - ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
 - KAEVUKIST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTEHÄHTUD KORRAS
 - ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDESEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHIITUSE NÕUETELE
 - KAEVETÖÖDE TOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
 - RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDEDE KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
 - RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD " TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Projekteeris:	J.Lütt	TELLIJA:	ENEFIT CONNECT OÜ		
Projekti juht:	H. Lomp	TOIMING:	VALISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		
PROJEKTI NIMI:	Raasiku raduteejaama kinnistu raudtee ülesõidu liitumine elektrivõrguga Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond	JOONISE LIIK:	ASENDIPLAAN	TÖÖJOOONIS	MOÕTKAVA: M1:500
AS STIK-ELEKTER	Roosna-Ailiküla vald, Järva maakond	KUUPÄEV:	13.03.2023	KOOD:	MUUDAT.
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452	stik-elekter@stik-elekter.ee	TÖÖ NR.:	LR8446	JOONISE NR.:	EL-1
				LEHT:	1
				LEHTI:	1