



TINGMÄRGID

- VAREM PROJEKTEERITUD 110kV KAABLITRASS (LEONHARD WEISS OÜ töö nr. 10518)
- VAREM PROJEKTEERITUD 35kV KAABLI KAITSETORUS (LEONHARD WEISS OÜ töö nr. 10518)
- VAREM PROJEKTEERITUD KAITSETORU 1250N (LEONHARD WEISS OÜ töö nr. 10518)
- VAREM PROJEKTEERITUD SIDE MULTITORU (LEONHARD WEISS OÜ töö nr. 10518)
- OL. OLEV KINNISTU PIIR
- OL. OLEV KP MAAKAABEL
- OL. OLEV KÕRGEPIINGE ÕHULIIN
- OL. OLEV MP MAAKAABEL
- OL. OLEV SIDEKAABEL
- PROJEKTEERITAV 110kV KAABLITRASS
- PROJEKTEERITAVAD RESERVTORUD
- PROJEKTEERITAV SIDE MULTITORU
- PROJEKTEERITAV 35kV KAABLITRASS
- OL. OLEV SIDEKANALISATSIOON
- OL. OLEV VEETRASS
- OL. OLEV DRENAAZ
- OL. OLEV KESKPIINGE ÕHULIIN
- OL. OLEV SADEVEEKANALISATSIOON
- PUURIMISKAEVIK
- KINNINE MEETOD
- KRUUSATEE TAASTAMINE

- Märkused:
1. 35 kV maakaablid paigaldada min. 1,0 m, 110 kV maakaablid min. 1,4m sügavuse maapinnast, kraavide ja trüüpidega ristumisel 1,0m nende põhjast.
 2. Kaablikaitsetorude omavaheline min. vahekaugus 100 mm.
 3. PVC kaablikaitsetorud paigaldada liivapadjale (100 mm).
 4. Riigimaanteedes teemas keskpingekaablid paigaldada vastavalt seletuskirjas toodud Transpordiameti nõuetele – kaabli kulgemisel sügavuse nõue, min pähimaanteel 2,2m, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel min 1,2m, mujal 1,0m
 5. Eleringi õhuliinide kaitsevööndis paigaldada elektrikaablid vähemalt 1,5m sügavusele, mõõdetuna kaabli või kaablituru pealt.
 6. Eleringi õhuliini kaitsevööndis rajatav kaablitrass tähistada kaabli märketulpadega.
 7. Kaevelõude teostamine kõrgepingeõhuliini mastide ning mastielementidele lähemal kui 10 m ei ole lubatud.
 8. Kaablitrassi alal peab olema tagatud juurdepääs õhuliini hooldamisega seotud mehhanismidele ja masinatele.
 9. Eleringi õhuliinide kaitsevööndis paigaldada kaablid kaitsetorusse tugevusega 1250N.
 10. Ristumisel riigiteega paigaldada kaablid vähemalt 2,2m sügavusele teekattest.

Pilt: Lihula 33 kV ja 110 kV kaablitrassi eelprojekti koostamine, Lihula linn, Läänemaa vald, Pärnu maakond		Töö: KC Energy OÜ	
Asendiplaan		10659-1-2	
Projektor: Keis Ahoja	Projektor: Keis Ahoja	Trüüpide arv: 10000	M 1:500
Disain: Keis Ahoja	Disain: Keis Ahoja	Trüüpide arv: 10000	M 1:500
Revisioon: Keis Ahoja	Revisioon: Keis Ahoja	Trüüpide arv: 10000	M 1:500
Trüüpide arv: 10000	Trüüpide arv: 10000	Trüüpide arv: 10000	Trüüpide arv: 10000