



TERVISEAMET

Peep Põdder
Jõgeva Haigla SA
haigla@jogevahaigla.ee

Teie 17.09.2024

Meie 18.09.2024 nr 12.2-1/24/6212-10

Teade riikliku järelevaevemenetluse lõpetamisest

Lugupeetud Peep Põdder

Terviseamet (edaspidi amet) viis SA Jõgeva haigla (edaspidi haigla) suhtes läbi riiklikku järelevaevemenetlust, mis oli tingitud ameti sihtuuringu raames 20.09.2024 võetud haigla hooldekodu pesuruumi vees *Legionella pneumophila* (serogrupp 2-14) bakteri tuvastamisest (4800 PMÜ/1000 ml, piirnorm 1000 PMÜ/1000ml). Amet teavitas haiglat 28.09.2023 veeproovide tulemustest ja edastas tegevusjuhised.

Menetluse käigus on haigla esitanud ametile selgitused, milles on välja toodud edasised tegevused ja rakendatud meetmed veeohutuse tagamiseks (sh veetemperatuuri tõstmine ja lisaboileri paigaldamine, torustike kuumašokk, dušisüsteemide välja vahetamine, desinfitseerimine ja voolutamine, täiendavate veeproovide võtmine).

Täiendavaid veeproove on haigla hooldekodu pesuruumi veest võetud 05.10.2023, 07.11.2023, 06.12.2023, 26.02.2023, 17.04.2024 ja 17.06.2024. Kõigil juhtudel esines hooldekodu pesuruumi vees enne veesüsteemi voolutamist võetud veeproovides *Legionella pneumophila* piirnormide ületamisi. 27.08.2024 hooldekodu pesuruumi dušist võetud kordusproovid vastasid nõuetele - katseprotokolli NH2024/V149678M (enne uhtmist) ja katseprotokolli NH2024/V149679M (peale uhtmist) kohaselt ei esinenud joogivees *Legionella pneumophila* (serogrupp 2-14) bakterit.

Arvestades ülaltoodut ja asjaolu, et *Legionella pneumophila* proovid vastavad nõuetele, lõpetab amet SA Jõgeva Haigla suhtes alustatud riikliku järelevaevemenetluse.

Juhime tähelepanu, et kuna hooldekodu duširuumi veest võetud veeproovides on esinenud pikema perioodi vältel *Legionella pneumophila* piirmäärade osas ületamisi, soovitame teostada regulaarselt veesüsteemi kontrolli ja hooldust, et vältida joogivee kvaliteedi halvenemist *Legionella* bakteri sisalduse osas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaili Luik
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Kaili Luik
58366073 Kaili.Luik@terviseamet.ee