



Tingmärgid Projekteeritud

- 2W1 — 2W1 Projekteeritud 2x 0,4 kV maakaabelliin torus
- 2W1 — 2W1 Projekteeritud 2x 0,4 kV maakaabelliin torus kinnisel läbimisel

Tingmärgid Projekteeritud

- Katastrirüksuse piir
- Ol.ol 0,4 kV maakaabel
- S — Ol.ol sidetrass
- Ol.ol 15kV maakaabel

TAASTATAV HALJASALA

- Murukülv (külvihtedus 20g/m²)
- Muru kasvualus, II klass 10cm
- Täide väljakaevatud pinnasega Kt=0.92
- Torustiku ümbruse materjalid (vt. eriosa projekti)

Projekt Haapsalu mnt 45 elektriauto laadimistaristu liitumine madalpingel, Pärnu linn, Pärnu maakond				Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Asendiplaani vaade 2				Joonise nr LC1702-1	
Projekteeris	J.Hövel	08.2024	53051974	Mootkava	M 1:500
Kontrollis	Karl M Põdsam			Staadium	Tööprojekt
				Keel	Leht 2
				EST	Leht 4

LEONHARD WEISS
 E-post estonia@leonhard-weiss.com
 Telefon +372 715 4100
 Registrikood 10665798
 EL 10665798-0001