



Diagram illustrating the cross-section of a tree trunk and root system, showing protective measures for both.

JUUREKAITSE (Root Protection):

- prussid (logs)
- kergetruus või kõlastik (light wood or bark)
- filterkangas (filter fabric)

TÜVEKAITSE (Trunk Protection):

- prussid (logs)
- tuba (cavity)
- pehmduskiht (softening layer)
- autokummidest (from car tires)

ol. el. maapind (ground surface)

MÄRKUSED

1. Lahellessa nr. 493127, projektiehitamisingimus nr. 2511802705030.
2. Kaabikse paigaldatud kaitseturbed. Paigaldamisajaks valdavalt 0,7m-0,8m, ristumisel teega kindlalt vähemalt 1m, ristumisel raudteega vastavalt ristumiskoostele.
3. Kaabik paigaldamisel juhendatud O.L. 20.02.2016. aastast.
P338-2006V kaabelilind ja P342-0.4 kv kaabelilind.
4. Kaabitrassist pealiskihid, asfalt-, kruusa- ja murukatked tuleb vastavalt nende endisele koostisele kaabikavajaseks täiendada pinnast.
5. Lühikese kaabikavajase seelaga hoonelise olemasoleva liitumiskohi asukohtale.
6. Geolaaduse kasutatud Kirjandus OÜ poolt koostatud maa-ala planeer (töö nr. 13642/G, 07.2025).
Koordinaadid LST süsteemis, kõrgused EH2000s süsteemis.

Projekt Kiviõli raudteejaam kinnistu peakaitse nimivoolu suurendamine. Kiviõli linn, Lügánuse vald, Ida-Viru.				Tõrja Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post: estonia@leonhard-weiss.com Telefon: +372 601 2285 Telefax: +372 601 7348	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr LC3789-1
	Projektsaats	Jelena Laidoner	27.08.2025	Mõõdnud	M 1:3000
	Kontrollis	Andrei Laidoner	26.08.2025	53 403 985	Staatsum Tõrjaprojekt
				Kest	Leht 1 d
				Kest	Leht 1 d